

Onze meterkast is door de jaren heen veranderd van een ruimte met een mechanische watermeter, gasmeter, kilowattuurmeter en een stoppenkast met vier draaizekering en schakelaars, in een verzamelplaats van inkomende en uitgaande informatiestromen.

De NEN 2768 stelt de minimale eisen aan de meterkast voor een woonfunctie. De inwendige maten van een standaard meterkast zijn: 2100 mm hoog, 750mm breed en 310 mm diep.

Door veranderende technologieën bedoeld voor de invulling van onze hedendaagse communicatie behoeften, daarnaast ook de stroom aan informatie over ons energieverbruik en de registratie daarvan, is deze ruimte verworden tot iets waarop het niet is berekend. De afgelopen jaren is dan ook een forse toename van het aantal incidenten waar te nemen waarbij de meterkast de bron van de brandcalamiteit is. Een zeer problematische situatie immers de meterkast is nagenoeg altijd in onze belangrijkste en primaire vluchtweg naar buiten is gesitueerd. Dat betekent bij brand in de meterkast een gevaarlijke blokkade van onze vluchtweg.

Het voorkomen van een brand in de meterkast altijd de voorkeur. Immers, blussen moet je niet willen. Echter in geval van een brand in de meterkast is de Stat-X® T bluseenheid de ideale oplossing. De Stat-X® T aerosol bluseenheid is namelijk een zelfstandig en autonoom werkende bluseenheid. Deze bluseenheid is uniek in zijn soort en heeft een eigen brand-detectie en activeringsmechanisme. Nadat de ingebouwde thermische sensor een bepaalde temperatuurstijging heeft waargenomen (70°C) activeert hij automatisch de aerosol bluseenheid. Uitgaande van de zwaarste brandklasse is 60 gram blusstof voldoende voor de blussing van een elektrisch geïnitieerde brand in een meterkast met een volume van 0,61 m<sup>3</sup>. Het volume van de standaard meterkast is 0,49m<sup>3</sup>. Dus biedt slechts 60 gram Stat-X® blusstof voldoende bluscapaciteit, waarbij zelfs met een voor gecalculerde verliesfactor van 30% is gerekend. Voor meer informatie of prijsopgave neem contact op met uw K&G Groep BV contactpersoon.



▲ Bij de brand in een flatgebouw bij de Oude Haven vielen dertien gewonden. FOTO MEDIA TV

## Onderzoek naar kleine brand met 13 gewonden

**ROTTERDAM** De brandweer onderzoekt hoe er dertien gewonden konden vallen bij een kleine brand in een flatgebouw bij de Oude Haven in het Rotterdamse centrum. Het vuur aan de Roobrughof zelf was snel geblust, maar er moesten elf bewoners in alle vroegte naar het ziekenhuis. Twee bewoners werden ter plekke gecontroleerd. Ze hadden alle dertien te veel rook ingeademd.

De drie getroffen gezinnen woonden ook op verschillende verdiepingen, wat bij de brandweer vragen oproept. „We zoeken uit hoe de rook zich zo snel heeft kunnen verplaatsen”, zegt een woordvoerder.

De vlammen sloegen uit de meterkast op de gang toen de brandweer arriveerde. Samen met de politie onderzoekt de brandweer de oorzaak van deze brand en een brand in een prullenbak op de begane grond. Dat er op twee plekken tegelijkertijd brand uitbrak, roept

vragen op. Die kunnen nog niet geheel beantwoord worden. Volgens de politie staat wel vast dat de brand in de meterkast door een technisch mankement is ontstaan. De brand in de prullenbak is wel aangestoken.

**Onbewoonbaar**  
De elf gewonden die met de ambulance mee moesten, werden gisteren weer ontslagen uit het ziekenhuis. Door de brand raakten twee woningen onbewoonbaar. Verhuurder Havensteder was gisteren druk bezig met het herstel van alle schade.

Havensteder ging ook bij alle bewoners langs. Dat in het gebouw slechte elektrische bedrading is, wordt bestreden. Lampen zouden soms flikkeren omdat er te veel apparaten tegelijkertijd aanstaan. Er wordt gekeken waarom de buitendeur 's avonds niet in het slot vast waardoor overlaten naar binnen kunnen.

## Brand in restaurant had technische oorzaak

### ‘Zo jammer dit. Comptoir was een heel relaxte plek’

**Een felle brand**  
vinsdagavond het Rotterdamse restaurant Comptoir. Tientallen gasten moesten halsverloep de zaak ontvluchten.



Sander van der Werff Rotterdam

Comptoir was een geliefde zaak onder professionals. Op de televisie van eigenaar en chef Charrafi aan tientallen Euro's waarop hij samen met de Nederlandse buitenlandse topoppen. Daarbij werden de salsas, die onder meer speelde bij Sparta, AZ, Roda JC Kerkrade en FC Twente, was een vriend van Charrafi. De ochtend na de brand staan ze samen te kijken naar de verwoeste ruïne. Van het interieur is niets meer over. Alleen de in de grond verankerde tafelpoten staan nog overeind. De glazen pfeel ligt versplinterd op straat. In de ruïne zit een stukje van de ingang zitende koloniale garen, ontstaan door de hitte. „In zo jammer”, zegt Mendes da Silva, „Comptoir was een heel relaxte plek. Ik kwam hier drie keer per week. Rotterdam heeft dit eerst plekken nodig!”

**Dubbieglas**  
Ook de bewoners van appartementencomplex mochten meemaken. Amber Zwanenberg, die boven het restaurant woont, was een van hen. „Toen we buiten stonden, dacht ik: daar gaat mijn huis, daar gaat mijn auto. Maar achter gezien valt het allemaal mee. Mijn auto heeft het overleefd en de brandschade aan de woningen is gelukkig minimaal. Het dubbieglas heeft eigen voorbomen”. Toch kunnen Zwanenberg en een aantal medebewoners meemaken dat terug naar hun woningen. „Het stinkt benaam naar rook en er is nog geen elektriciteit. Ik hoop daarom voorlopig bij mijn zus. Maar ik ben vooral blij dat er geen opstap in het spel was.”

▲ De brandweer was na de uitstaande brand geruime tijd bezig met ruissessies.

▲ De politie doet onderzoek in het uitgebrande pand.

er nog vier druk zijden kousen vaker. „Ik zie naar de brand”, zegt Charrafi, „overstroomden hebben gevolgd”

te blussen, maar er was geen houten aan.”

Volgens de ondernemer waren er veilig toe overgang gaven aanwezig in het restaurant, waar na het dierde kluisje gerook kan worden. De bezoekers moesten rond

## Brand in meterkast van woning in Hillegersberg

**UPDATE** In een vrijstaande woning aan het Prinsse Beatrixplantsoen in de Rotterdamse wijk Hillegersberg brak vanmiddag omstreeks 13.45 uur brand uit in de meterkast. Ook de gasleiding vatte vlam.  
Marjolein Groendijk 08-01-18, 14:13

De brand uit in de meterkast. Twee etages werden uit voorzorg door de brandweer ontruimd. Twintig mensen werden korte tijd geëvacueerd.

## Fikse brand in meterkast, gewonde naar ziekenhuis

**DEN HAAG** - Bij een fikse brand in de Van Swietenstraat in Den Haag is zondagochtend één gewonde gevallen. De brand ontstond volgens de brandweer in de meterkast.

## Brand in meterkast zet woning vol rook

**MAANDAG 22 JANUARI 2018, 09:01**

Aan de Unikenstraat in Stads kanaal heeft maandagochtend brand gevoerd in de meterkast van een woning. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit.